



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvnz@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

170100, г.Тверь, ул. Желябова,22
(место составления акта проверки)

27.10.2017
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№7.1-0748вя-А/0452-2017**

По адресу/адресам: 170100, г.Тверь, ул. Желябова,22

(место проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 170100, г.Тверь, ул. Желябова,22

На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.10.2017г. № Т - 748– пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразовательного учреждения Многопрофильная гимназия №12
(Сокращенное название: МОУ гимназия №12).

ИНН 6905056185.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » - 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

« - » - 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 8 часов в период с 26.10.2017 по 27.10.2017

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ гимназия №12 Слесарева Т.В.

26.10.2017г. в 11 час.00 мин.

(Фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Кулешова Ольга Васильевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору -ответственный за проведение мероприятий по контролю.

(Фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор Слесарева Татьяна Валентиновна, действующая на основании Устава, утвержденного приказом начальника управления образования администрации г. Твери. №1414 от 18.12.2015г, приказа о назначении на должность директора №571 от 07.10.2004

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Номер проверенного пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1	2	3	4
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей эксплуатации электроустановок руководителем не назначено лицо ответственное за электрохозяйство школы и его заместитель в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	Выполнено, копия прилагается	--
2.	В графике проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов отсутствуют отметки об их выполнении	Выполнено, копия прилагается	--
3.	Не проведены периодические испытания и измерения параметров электрооборудования электроустановок АВР-0,4кВ, УЗО	Выполнено, копия прилагается (отчет от 20.10.17 ООО «Энерготехсервис»)	--
4.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения (2 раза в год)	Выполнено, копия прилагается (акт от 16.08.2017)	--
5.	Не пересмотрены должностные инструкции, инструкции по охране труда, в связи с вводом в действие 4.08.2014 новых правил по Охране труда при эксплуатации электроустановок. (Ссылка на старые правила в инструкциях ПОТ Р М -016-2001)	Выполнено, копия прилагается	--
6.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	Выполнено, копия прилагается (приказ №207.1 от 31.07.2017)	--
7.	Не выполнена основная система уравнивания потенциалов в здании гимназии	Выполнено, фото прилагается	--

Желябов, 22			
8.	В вводном щите (ф.В) наблюдается оплавление изоляции провода.	Выполнено, фото прилагается	--
9.	Не выполнена ревизия щита ЩАП (оплавление изоляции)	Выполнено, фото прилагается	--
10	Отсутствуют надписи на лицевой стороне панелей щитов, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	Выполнено, фото прилагается	--
столовая			
11	Имеется возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам в РЩ столовой - отсутствует механический замок.	Выполнено, фото прилагается	--
12	Не закреплен нулевой защитный проводник к металлическому корпусу моторов в столовой для защиты от косвенного прикосновения.	Выполнено, фото прилагается	--
13	В спортзале два прожектора не имеют защитных решеток.	Выполнено, фото прилагается	--
14	Не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов (кабинет информатики школа)	Выполнено, фото прилагается	--
Желябова 58			
15	Однолинейная схема с внутренней стороны щита ЩО не соответствует фактической.	Выполнено, фото прилагается	--
16	Металлический корпус моек в столовой не присоединен к трубе холодной воды (отсутствует дополнительное уравнивание потенциалов)	Выполнено, фото прилагается	--
17	Отсутствует решетка на вентиляционном отверстии в помещении электрощитовой.	Выполнено, фото прилагается	--
Студенческий пер, 11а			
18	Не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов (кабинет информатики школа)	Выполнено, фото прилагается	--

*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: -
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

*нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющей)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющей)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 05.10.2017 г. № Т - 748- пр;

Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Кулешова

(подпись, дата)

О.В. Кулешова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МУУ «Молочный комбинат № 1» Твери Сиссакридзе Т.В.

(фамилия, имя отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

время 11.00 «24» октября 2017 года

[Подпись]

(подпись)

Пометка об ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

